

	SPECIFIKĀCIJA		sm-4.1		Lapas 4
№	Nosaukums	TIPS	Mēr.	Daudz.	Piezīmes
1	2	3	4	5	6
	IEVADA MEZGLS				
1	Tērauda ventilis "Naval" (Dn)	50	gab.	2	
2	Spiediena krituma regulators DA616	Dn20, kvs8	gab.	1	
3	Siltumskaitītājs	Q=6m3/h, Dn32	gab.	1	
4	Atloku filtrs (Dn)	50	gab.	1	
5	Manometrs	16 bar	gab.	3	
6	Lodveida ventilis ar atgaisotāju	Dn15	gab.	3	
7	Stikla termometrs 0-130 ⁰ C		gab.	2	
8	Lodveida ventilis (uznavas)	Dn15	gab.	4	
	Apkures kontūrs				
9	Plāksņu siltummainis	97kW, XB 36-1 26	gab.	1	Danfoss
10	Divgaitas vārsts	VRG2-15, Dn15, Kvs4	gab.	1	Danfoss
11	Apkures kontūra cirkulācijas sūknis	UPS 25-80 180	gab.	1	Grundfos
8	Balansēšanas vārsts ar iebūvētu noslēgvārstu	"Ballrex", Dn50	gab.	1	BROEN
9	Balansēšanas vārsts ar iebūvētu noslēgvārstu	"Ballrex", Dn32	gab.	1	BROEN
12	Balansēšanas vārsts ar iebūvētu noslēgvārstu	"Ballrex", Dn25	gab.	1	BROEN
12	Tērauda ventilis "Naval" (Dn)	32	gab.	2	
11	Lodveida ventilis (uznavas)(Dn))	50	gab.	1	
12	Lodveida ventilis (uznavas)(Dn))	32	gab.	1	
13	Lodveida ventilis (uznavas)(Dn))	25	gab.	1	
14	Lodveida ventilis (uznavas)(Dn))	20	gab.	6	
15	Lodveida ventilis (uznavas)(Dn))	15	gab.	3	
16	Vītņu sietīņfiltrs (Dn)	50	gab.	1	
17	Vītņu sietīņfiltrs (Dn)	20	gab.	1	
18	Vienvirziena vārsts	Dn20	gab.	1	
19	Reduktors	D04, Dn20	gab.	1	
20	Drošības vārsts	6 bar	gab.	1	
21	Lodveida ventilis ar atgaisotāju	Dn15	gab.	2	
22	Manometrs	10 bar	gab.	4	
23	Bimetāliskais termometrs 0-100 ⁰ C		gab.	4	
24	Izplēšanas trauks	70	gab.	1	
25	Ūdens skaitītājs ar impulsa izeju	1,5m3/h, 90C, Dn15	gab.	1	
26	Apkures sūkņa drošības ierīce	KP35	gab.	1	
27	Atgaisotājs		gab.	4	
	Karstā ūdens siltummaiņa kontūrs				
28	Plāksņu siltummainis	40kW, XB 06H-1 20	gab.	1	Danfoss
29	Divgaitas vārsts	VRB2-15-2,5, Dn15, Kvs2,5	gab.	1	Danfoss
30	Karsta ūdens cirkulācijas sūknis	UPS 25-40B	gab.	1	
31	Tērauda ventilis "Naval" (Dn)	25	gab.	2	
32	Lodveida ventilis (uznavas)(Dn)	25	gab.	3	
33	Lodveida ventilis (uznavas)(Dn)	20	gab.	4	
34	Vītņu sietīņfiltrs (Dn)	25	gab.	2	
35	Vienvirziena vārsts (Dn)	25	gab.	2	
36	Drošības vārsts	10bar, Dn10	gab.	1	
37	Ūdens skaitītājs	DN15, 1,5m3/h	gab.	1	
38	Lodveida ventilis ar atgaisotāju		gab.	2	
39	Manometri	10 bar	gab.	2	
40	Bimetāliskais termometrs 0-100 ⁰ C		gab.	3	
41	Vāra cauruļu un to fason detaļu komplekts		kmpł	1	
42	Karstā ūdens sūkņa drošības ierīce		gab.	1	

	SPECIFIKĀCIJA		s m-4.1		Lapas 4
№	Nosaukums	TIPS	Mēr.	Daudz.	Piezīmes
1	2	3	4	5	6
	Ventilācijas siltummaiņa kontūrs				
43	Plāksņu siltummainis	102kW, XB 10-1 50	gab.	1	Danfoss
44	Divgaitas vārsts	VRG2-15-4,0, Dn15, Kvs4	gab.	1	Danfoss
45	Karsta ūdens cirkulācijas sūknis	UPS 25-80 180	gab.	1	
46	Izplēšanas trauks	50L	gab.	1	
47	Etilēnglikola šķidrums	FREETHERM 40	l	100	
48	Tērauda ventilis "Naval" (Dn)	32	gab.	2	
49	Lodveida ventilis (uznavas)(Dn)	50	gab.	3	
50	Lodveida ventilis (uznavas)(Dn)	20	gab.	4	
51	Vītņu sietīņfiltrs (Dn)	50	gab.	1	
52	Vienvirziena vārsts (Dn)	50	gab.	1	
53	Drošības vārsts	6bar, Dn15	gab.	1	
54	Lodveida ventilis ar atgaisotāju		gab.	2	
55	Manometri	10 bar	gab.	2	
56	Bimetāliskais termometrs 0-100 ⁰ C		gab.	3	
57	Vāra cauruļu un to fason detaļu komplekts		kmpł	1	
58	Sūkņa drošības ierīce	KP35	gab.	1	
	Automātiskas ierīces un elektroapsaistes materiāli				
59	Apkures processors	ECL300	kmpł	1	"Danfoss"
60	Divgaitas vārsta motorpiedziņa	AMV 435	kmpł	3	"Danfoss"
61	Programkarte	C66	gab.	1	"Danfoss"
62	Ārējais temperatūras sensors	ESMT	gab.	1	"Danfoss"
63	Temperatūras sensors	ESM-11	gab.	2	"Danfoss"
64	Temperatūras sensors iegremdējamais	ESMU	gab.	1	"Danfoss"
	Montāžas materiāli				
65	Tērauda caurules VS 10704-76*	Dn50	m	10	
66	Tērauda caurules VS 10704-76*	Dn32	m	12	
67	Tērauda caurules VS 10704-76*	Dn25	m	6	
67	Tērauda caurules VS 3262-75*	Dn65	m	10	
67	Tērauda caurules VS 3262-75*	Dn50	m	6	
68	Tērauda caurules VS 3262-75*	Dn32	m	6	
68	Tērauda caurules VS 3262-75*	Dn20	m	6	
68	Tērauda caurules VS 3262-75*	Dn25	m	28	
69	Tērauda caurules VS 3262-75*	Dn20	m	6	
70	Tērauda caurules fason daļas		kmpł	1	
71	Gruntskrāsa		l	2	
72	Stiklavates siltumizolācija ar foliju b=40mm	Dn65	m	10	
73	Stiklavates siltumizolācija ar foliju b=40mm	Dn50	m	10	
74	Stiklavates siltumizolācija ar foliju b=40mm	Dn80	m	10	
75	Stiklavates siltumizolācija ar foliju b=40mm	Dn25	m	28	
76	Stiklavates siltumizolācija ar foliju b=40mm	Dn20	m	18	
77	Vāra cauruļu un to fason detaļu komplekts		kmpł	1	
78	Montāžas paligmateriāli		kmpł	1	

ARHITEKTU BIROJS REM PRO  LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904 Būvkomersanta reģ.Nr. 4827-R Raiņa 9, Daugavpils, LV-5401, Latvija tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv				Pasūtītājs: LATGALES TRANSPORTA UN SAKARU TEHNISKĀ SKOLA  Reģ. Nr. 90000729073 Pasūtītāja Nr. REM_3410						
LATGALES TRANSPORTA UN SAKARU TEHNISKĀS SKOLAS MĀCĪBU DARBNĪCAS VARŠAVAS IELĀ 21A, DAUGAVPILĒ RENOVĀCIJA										
AMATA NOSAUKUMS		VĀRDS, UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	SPECIFIKĀCIJA					
					ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS NR.	RASĒJUMA MARKA	STADIJA	MĒROGS	LAPA	LAPAS
Būvproj. daļas. vad.		L.Vorobjova		03.2011	SM-1		TP	1:100	6	6
Izstrādāja		O.Novickis		03.2011						