

GALVENIE NORADJUMI.

Ēkas telpas nosaukums	Apjoms, m ³	Gada periodi ar t C°	Siltuma patēriņš (W)		
			Apkurei	Vēdināšanai	Kopējais
1. arodvidusskola		-24°C	240000(SM1)	-	240000
Mendeļejeva ielā 1, Daugavpils			108000(SM2)	-	498000
					738000

SAT DAĻA IZMANTOTO UN PIEVIENOTO DOKUMENTU SARAKSTS.

Apzīmējumi	Nosaukums	Piezīmes
	IZMANTOTIE DOKUMENTI	
LVV ISO izp.1	Grafiskie simboli	
4067-2000 izp.2	Santehnikai, apkurei un ventilācijai	
LBN 002-01	Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika	
LBN 003-01	Būvklimatoloģija	
LBN 006-00	Būtiskās prasības būvēm	
LBN 202-01	Būvprojekta saturs un noformēšana	
LBN 231-03	Dzīvojamu un publisko ēku apkure un ventilācija	
	PIEVIENOTIE DOKUMENTI	
IS-SAT	Iekārtu specifikācija	1 lap.
	NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI	
	Esošie tīkli	
K	- saimniecības sadzīves kanalizācija.	
ST	- siltumtrase	
	Projektējamie tīkli	
ST X	- demontējamā siltumtrase	
81 82	- siltumtrase	

Šī būvprojekta risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta vadītājs

Ineta Buka

(vārds un uzvārds)

10-0676

(sertifikāta Nr.)

(datums)

(paraksts)

Šī būvprojekta AVK daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta daļas vadītājs

Irina Trosina

(vārds un uzvārds)

50-3554

(sertifikāta Nr.)

(datums)

(paraksts)

MARKAS SAT RASĒJUMU SARAKSTS.

Marka, Nr.	Nosaukums	Piezīmes
SAT-1	Siltumapgāde. Vispārīgie rādītāji.	
SAT-2	Ģenerāļplāns ar ST tīkliem.	
SAT-3	Ārejo siltumtīklu garenprofils.	
SAT-4	Siltumkamera. Plāns, griezumš.	
IS-SAT-5	Specifikācija.	



VISPĀRĒJAS NORĀDES.

- Projekta AVK daļa izstrādāta saskaņā ar izejas materiāliem projektēšanai, tehniskajiem noteikumiem un atbilst pastāvošajām LBN 208-08.
- Darbu veikšanu un pieņemšanu veikt saskaņā ar CNU N 2.04.05-91*.
- Augstuma atzīmes, piesaistes izmēri, cauruļvadu garumi doti metros, bet diametri milimetros.

Visas atsaucies uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, iecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Specifikācijās norādīto iekārtu un materiālu nomaļņa ir iespējama ar citām tehniski analogām iekārtām un materiāliem.

ARHITEKTU BIROJS REM PRO LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904 Būvkomersanta reģ.Nr. 4827-R Raiņa 9, Daugavpils, LV-5401, Latvija tāl./fax. 65421388, e-mail: rem@rem.lv	Pasūtītājs: Daugavpils 1. arodvidusskola	Pasūtījuma Nr.
	Reģ. Nr. 90000030894	REM_2110
Daugavpils 1. arodvidusskolas mācību korpusa renovācija		
Mendeļejeva ielā 1, Daugavpils.		
Siltumapgāde. Vispārīgie rādītāji.		
AMATA NOSAUKUMS	VĀRDS, UZVĀRDS	PARAKSTS
		DATUMS
Būvproj. vadītājs	I. Buka	12.2010
Būvproj. daļas. vad.	I. Trošina	12.2010
Izstrādāja	I. Trošina	12.2010
ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS NR.		STADIJA
		MĒROGS
		LAPA
		LAPAS
SAT		TP
		1
		5