

GALVENIE NORADĪJUMI

Ēkas telpas nosaukums	Apjoms, m ³	Gada periods ar t C°	Siltuma patēriņš (W)		
			Apkurei	Vēdināšanai	Karstā ūdens apgādei
					Kopējais
1. arodvidusskola		-24°C	240000(SM1)	-	240000
Mendejejeva ielā 1, Daugavpils			108000(SM2)	-	498000
					738000

SM DAĻA IZMANTOTO UN PIEVIENOTO DOKUMENTU SARAKSTS

Apzīmējumi	Nosaukums	Piezīmes
	IZMANTOTIE DOKUMENTI	
LW ISO izp.1	Grafiskie simboli	
4067-2000 izp.2	Santehnikai, apkurei un ventilācijai	
LBN 002-01	Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika	
LBN 003-01	Būvklimatoloģija	
LBN 006-00	Būtiskās prāsības būvēm	
LBN 202-01	Būvprojekta saturs un noformēšana	
LBN 231-03	Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija	
	PIEVIENOTIE DOKUMENTI	
IS-SM	Iekārtu specifikācija	5 lap.
	NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI	
	- filtrs	① -drošības vārsts
	- ventiļis	② -spiediena krit.reg.
	- balansējošais ventiļis	③ -divg.vārsts ar el.piedziņu
	- regulējošais vārsts	④ -sūknis
	- vienvirziena vārsts	⑤ -plāksņu siltummainis

Šī būvprojekta risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta vadītājs
Ineta Buķa
(vārds un uzvārds)
10-0676
(sertifikāta Nr.)
(datums) (paraksts)


Šī būvprojekta SM daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta daļas vadītājs
Ināra Trosina
(vārds un uzvārds)
50-3554
(sertifikāta Nr.)
(datums) (paraksts)

MARKAS SM RASĒJUMU SARAKSTS

Marka, Nr.	Nosaukums	Piezīmes
SM-1	Siltummehānika. Vispārīgie rādītāji.	
SM-2	Siltummezgļa plāns, griezumš.(SM Nr.1)	
SM-3	Siltummezgļa plāns, griezumš.(SM Nr.2)	
SM-4	Siltummezgļa principiālā tehnoloģiskā shēma.(SM Nr.1)	
SM-5	Siltummezgļa principiālā tehnoloģiskā shēma.(SM Nr.2)	
IS-SM-6-10	Specifikācija.	

SITUĀCIJAS PLĀNS



PAS "DAUGAVPILS SILTUMTĪKLI"
SASKAŅOTS
Tehniskās grupas
vadošais inženieris: G.Borovskis
Daugavpils, 2010.g. 23.12.

Visas atsaucēs uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Specifikācijās norādīto iekārtu un materiālu nomaīņa ir iespējama ar citām tehniski analogām iekārtām un materiāliem.

VISPĀRĒJAS NORĀDES.

- Projekta AVK daļa izstrādāta saskaņā ar izejas materiāliem projektēšanai, tehniskajiem noteikumiem un atbilst pastāvošajām LBN 208-08.
- Darbu veikšanu un pieņemšanu veikt saskaņā ar CNU N 2.04.05-91*.
- Augstuma atzīmes, piesaistes izmēri, cauruļvadu garumi doti metros, bet diametri milimetros.



ARHITEKTU BIROJS
REM PRO
LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904
Būvkomersanta reģ.Nr. 4827-R
Raipa g. Daugavpils, LV-5401, Latvija
tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv

Pasūtītājs: Daugavpils 1. arodvidusskola
Reģ. Nr. 90000030894

AMATA NOSAUKUMS
Vārds, Uzvārds
PARAKSTS
DATUMS

Būvproj. vadītāja
I. Buķa
Būvproj. daļas vad.
I. Trosina
Izstrādāja
I. Trosina

12.2010
12.2010
12.2010

Daļas nosaukums
Daugavpils 1. arodvidusskolas mācību korpusa renovācija
Mendejejeva ielā 1, Daugavpils.

Siltummehānika.
Vispārīgie rādītāji.

Pasūtījuma Nr.
REM_2110

SM TP - 1 10