

SPECIFIKÁCIJA.

N p.k	Nosaukums	Tehnisks raksturojums	Mērvienība	Skaits	Piezīmes
1	2	3	4	5	6
	SILTUMMEZGLS–Nr.1				
	Ievada mezgls				
1	Spiediena krituma regulators	Kvs=10.0m³/st DN50;0.8–1.6bar	gab.	1	
2	Manometrs	16 bar	gab.	4	
3	Lodveida ventīlis	DN15	gab.	6	
4	Tērauda ventīlis "Naval"	DN50	gab.	2	
5	Siltumskaitītājs	Gnom=6.0m³/st DN40	gab.	1	DANFOSS
6	Atloku filtrs	DN50	gab.	2	
7	Termometrs	0–130°C	gab.	3	
8	Tērauda lodveida ventīlis ar atgaisotāju (uzmava)	DN20	gab.	2	
9	Divgaitas vārsts ar elektropiedziņu	Kvs=6.3m³/st;DN25	kompl.	1	DANFOSS
		VF–2			
12	Tērauda ventīlis "Naval"	DN32	gab.	2	DANFOSS
13	Trīseju krāns zem monometra	DN15	gab.	4	
14	Temperatūras devējs		gab.	2	
	Apkures kontūrs				
1	Plakšņu siltummainis Q=240kW	XB 51H–1 50	gab.	1	DANFOSS
2	Apkures kontūra cirkulācijas sūknis G=9.8m³/st;H=6.0ū.st.m DN40	WILO TOP–SD 40/10	gab.	1	
3	Lodveida ventīlis	DN50	gab.	4	
4	Regulējamoais vārsts	DN50	gab.	2	
5	Tērauda lodveida ventīlis ar atgaisotāju (uzmava)	DN20	gab.	2	
6	Lodveida ventīlis	DN15	gab.	2	
7	Viņņu sietinfiltrs	DN50	gab.	1	
8	Viņņu sietinfiltrs	DN20	gab.	1	
9	Vienvirziena vārsts	DN20	gab.	1	
10	Reduktors	D04,DN20	gab.	1	
11	Drošības vārsts	6bar	gab.	1	
12	Tērauda lodveida ventīlis ar atgaisotāju (uzmava)	DN15	gab.	1	
13	Trīseju ventīlis zem monometra	DN15	gab.	3	
14	Manometrs	10 bar	gab.	2	
15	Noslēg ventīlis	DN15	gab.	1	
16	Izplēšanās trauks	180L	gab.	1	
17	Ūdens skaitītājs ar impulsa izeju	1.5m³/h, 90°C	gab.	1	
18	Sūkņa drošības ierīce	KPI–35	gab.	1	
19	Termometrs	0–130°C	gab.	3	
20	Manometrs	P līdz 6 bar	gab.	2	
21	Drenāža ventīlis	DN25	gab.	4	
22	Lodveida ventīlis	DN20	gab.	1	

	ARHITEKTU BIROJS		REM PRO		Pasūtītājs: Daugavpils 1. arondzīduskoļa Reģ. Nr. 90000030894	Pasūtījuma Nr.	
	LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904 Būvkomersanta reģ.Nr. 4827-R Raipa 9, Daugavpils, LV-5401, Latvija tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv					REM_2110	
AMATA NOSAUKUMS		VĀRDS, UZVĀRDS		PARAKSTS		DATUMS	
Būvproj. daļas. vad.		I.Trošins				12.2010	
Izstrādāja		I.Trošins				12.2010	
Specifikācija.							
ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS NR.		RASEJUMA MARKA		STADIJA		MĒROGS	
		IS-SM		TP		-	
						LAPA	
						LAPAS	
						6	
						10	

SPECIFIKĀCIJA

[illegible]

 REM PRO	ARHITEKTU BIROJS		REM PRO		Pasūtītājs:		Daugavpils 1. arondzvēstokļa		Pasūtījuma Nr.			
			LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904 Būvkomersanta reģ.Nr. 4827-R Raiņa 9, Daugavpils, LV-5401, Latvija tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv		Reģ. Nr. 90000030894				REM_2110			
AMATA NOSAUKUMS					Vārds, uzvārds		PARAKSTS		DATUMS			
								Specifikācija.				
Būvproj. daļas vad.	I.Trošina						ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS NR.	RASEJUMA MARKA	STADIJA	MĒROGS	LAPA	LAPAS
Izstrādāja	I.Trošina							IS-SM	TP	-	7	10
Specifikācija.												