SPECIFIKĀCIJA.

N p.k	Nosaukums	Tehniskais raksturojums	Mērvienība	Skaits	Piezīmes
1	2	3	4	5	6
	SILTUMMEZGLS–Nr.2				
	Ievada mezgls				
1	Spiediena krituma regulators	DA616, DN32,kvs15	gab.	1	
2	Manometrs	16 bar	gab.	4	
3	Lodveida ventilis	DN15	gab.	6	
4	Tērauda ventilis "Naval"	DN50	gab.	2	
5	Siltumskaitītājs	Sonocal 2000,Q=15m³/st,DN40	gab.	1	DANFOSS
6	Atloku filtrs	DN50	gab.	2	
7	Termometrs	0–130°C	gab.	2	
8	Trīseju krāns zem monometra	DN15	gab.	4	
9	Temperatūras devējs		gab.	2	
	Apkures kontūrs				
1	Plākšņu siltummainis Q=108kW	XB 30–1 40	gab.	1	DANFOSS
2	Divgaitas vārsts ar elektropiedziņu	VRG2 20–6.3,	kompl.	1	DANFOSS
		el.motorpied.AMV435			
3	Apkures kontūra cirkulācijas sūknis	WILO TOP–S 40/7	gab.	1	ESOŠ
4	vai cirkulācijas sūknis G=5.5m³/st H=6.0ū.st.m	MAGNA 40–100F	gab.	1	GRUNDFOS
5	Tērauda ventilis "Naval"	DN32	gab.	2	
6	Lodveida ventilis	DN50	gab.	4	
7	Regulējošais vārsts	DN50	gab.	2	
8	Lodveida ventilis	DN15	gab.	2	
9	Tērauda lodveida ventilis ar atgaisotāju (uzmava)	DN20	gab.	4	
10	Vītņu sietiņfiltrs	DN50	gab.	1	
11	Vītņu sietiņfiltrs	DN20	gab.	1	
12	Vienvirziena vārsts	DN20	gab.	1	
13	Reduktors	D04,DN20	gab.	1	
14	Drošības vārsts	6bar	gab.	1	
15	Lodveida ventilis	DN20	gab.	1	
16	Noslēg ventilis	DN15	gab.	1	
17	Manometrs	10 bar	gab.	2	
18	Termometrs	0–130°C	gab.	4	
19	Izplēšanās trauks	100L	gab.	1	
20	Ūdens skaitītājs ar impulsa izeju	1.5m³/h, 90°C	gab.	1	
21	Sūkņa drošības ierīce	KPI–35	gab.	1	
22	Trīseju krāns zem monometra	DN15	gab.	4	
23	Manometrs	P līdz 6 bar	gab.	2	
24	Drenāža ventilis	DN25	gab.	4	

ARHITEKTU BIROJS
REM PRO
LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904
Būvkomersanta reģ.Nr. 4827-R
Raiņa 9, Daugavpils, LV-5401, Latvija
tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv

Pasūtītājs: **Daugavpils 1.arodvidusskola**
Reģ. Nr. 90000030894

Pasūtījuma Nr. **REM_2110**

Daugavpils 1.arodvidusskolas mācību korpusa renovācija
Mendelejeva ielā1, Daugavpilī.

Specifikācija.

AMATA NOSAUKUMS	VĀRDS, UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS
Būvproj. daļas. vad.	I.Trosina		12.2010
Izstrādāja	I.Trosina		12.2010

ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS NR.	RASĒJUMA MARKA	STADIJA	MĒROGS	LAPA	LAPAS
	IS-SM	TP	-	8	10

SPECIFIKĀCIJA.

N p.k	Nosaukums	Tehniskais raksturojums	Mērvienība	Skaits	Piezīmes
1	2	3	4	5	6
	Kartstā ūdens siltummaiņa konturs				
1	Plākšņu siltummainis	400kW	gab.	1	esoš
2	Elektropiedzīnas vārsts (karst.ūd.apgād.)	WG44.15	komp.	1	esoš
	K_{vs}=10.0 m³/st DN32	SQS35.03			
3	Karsta ūdens cirkulācijas sūknis	"WILO"	komp.	1	
	G=4.0 m³/st H=10.0 ū.st.mm	TOP–Z 25/10			
	N=0.26 kW n=2700 1/min 3~400				
4	Lodveida ventilis	DN50	gab.	5	NAVAL
5	Lodveida ventilis	DN25	gab.	1	
6	Tērauda lodveida ventilis ar atgaisotāju (uzmava)	DN20	gab.	4	
7	Lodveida ventilis	DN40	gab.	2	
8	Pretvārsts	DN40	gab.	1	
9	Pretvārsts	DN50	gab.	1	
10	Vītņu sietiņfiltrs	DN40	gab.	1	
11	Vītņu sietiņfiltrs	DN50	gab.	1	
12	Ūdens skaitītājs ar impulsa izeju	DN15	gab.	1	
13	Drošības vārsts	DN25	gab.	1	
14	Izplēšanās trauks	100L	gab.	1	
15	Manometrs	10bar	gab.	6	
16	Bimetāliskais termometrs	0–130°C	gab.	4	
17	Sūkņa drošības ierīce	KP–35	gab.	1	
18	Trīseju krāns zem monometra	DN15	gab.	6	
19	Vāra cauruļu un to fasondetaļu komplekts		komp.	1	
20	Drenāža ventilis	DN25	gab.	1	
	Automātikas ierīces un elektroapsaistes materiāli				
1	Apkures processors	ECL300	kompl.	1	DANFOSS
2	Programkarte	C66	gab.	1	DANFOSS
3	Temperatūras sensors	ESMT	gab.	1	DANFOSS
4	Temperatūras sensors	ESMT–11	gab.	1	DANFOSS
5	Temperatūras sensors iegremdējamais	ESMU	gab.	1	DANFOSS
	Montāžas materiāli				
1	Tērauda caurules VS 10704–76*	DN76/160	m	8.0	
2	Tērauda caurules VS 10704–76*	DN65	m	1.0	
3	Tērauda caurules VS 10704–76*	DN50	m	35.0	
4	Tērauda caurules VS 10704–76*	DN40	m	6.0	

ARHITEKTU BIROJS
REM PRO
LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904
Būvkomersanta reģ.Nr. 4827-R
Raiņa 9, Daugavpils, LV-5401, Latvija
tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv

Pasūtītājs: **Daugavpils 1.arodvidusskola**
Reģ. Nr. 90000030894

Pasūtījuma Nr. **REM_2110**

Daugavpils 1.arodvidusskolas mācību korpusa renovācija
Mendelejeva ielā1, Daugavpilī.

Specifikācija.

AMATA NOSAUKUMS	VĀRDS, UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS
Būvproj. daļas. vad.	I.Trosina		12.2010
Izstrādāja	I.Trosina		12.2010

ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS NR.	RASĒJUMA MARKA	STADIJA	MĒROGS	LAPA	LAPAS
	IS-SM	TP	-	9	10