

Nr. p.k.	Apzīmējums	Nosaukums	Mērv.	Skats	Piezīmes		
		T3, T4 ŪDENSVADS Ū1					
19		Lodveida krāns Dn40, Pn10	gab.	2			
20		Elektr. tilpuma ūdenssildītājs V=50l	kompl.	1			
21		Gružu filtrs Dn25	kompl.	1			
22		Pretvārsts, vītrots, 6bar, 100°C Dn25	gab.	1			
23	vai analogs	Sūknis WILO TOP Z 25/10 (Q=2.5m3/st. P=10.0 kPa)	kompl.	1			
24		Jaucējkrāns fajansa mazgātnēm	gab.	12			
25		Laistāmais krāns	gab.	2	elpā 46 (2.st.), elpā 6 (4.st.),		
26	vai analogs	Siltumizolācija s-30mm f.Paroc AV-PE dn50 λ<0.035W/mK°	t.m	15.0			
27	vai analogs	Siltumizolācija s-30mm f.Paroc AV-PE dn40	t.m	63.0			
28	vai analogs	Siltumizolācija s-30mm f.Paroc AV-PE dn32 λ<0.035W/mK°	t.m	24.0			
29	vai analogs	Siltumizolācija s-30mm f.Paroc AV-PE dn25 λ<0.035W/mK°	t.m	95.0			
30	vai analogs	Siltumizolācija s-30mm f.Paroc AV-PE dn20 λ<0.035W/mK°	t.m	12.0			
31	vai analogs	Siltumizolācija s-30mm f.Paroc AV-PE dn15 λ<0.035W/mK°	t.m	70.0			
32		Esošo tīklu Dn15-32 demontāža	t.m	120.0			
33		Esoš. tīkliem pievienoš. vieta	gab.	23			
Piezīmes: 1. Materiālu apjoms var tikt precizēts būvniecības gaitā. 2. Materiālu komplektāciju veikt saskaņā ar ražotājfīrmas norādījumiem. 3. Saskaņojot ar pasūtītāju un projekta autoru ,iespējams izmantot citu firmu analogas kvalitātes materiālus.							
Dn__ - nosacītais diametrs De__ - ārejs diametrs							
 ARHITEKTU BIROJS REM PRO LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904 Būvkomersanta reģ.Nr. 4627-R Raipa 8, Daugavpils, LV-5401, Latvija tāl./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv		Pasūtītājs: Daugavpils 1. arodvīdusskola Reģ. Nr. 90000030894		Pasūtījuma Nr. REM_2110			
		Daugavpils 1. arodvīdusskoles mācību korpusa renovācija Mendeļejeve ielā 1, Daugavpīl.					
AMATA NOSAUKUMS Vārds, Uzvārds PARAKSTS DATUMS		Iekārtu un materiālu specifikācija. T3, T4 ūdensvads					
		ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS NR.	RASĒJUMA MARKA	STADIJA	MĒROGS	LAPA	LAPAS
Būvproj. daļas. vad.	V.Poligalova	11.2010					
Izstrādāja	V.Poligalova	11.2010	OK	TP	B/M	13	15

Apzīmējums		Nosaukums	Mērv.	Skats	Piezīmes
		T3, T4 ŪDENSVADS Ū1			
1	DIN 2440	Ūdensvada izbūve no PPR ūdensapg. caurulem Dn50 Pn10 ar fāsona daļām un izvietojumu pa ēkas konstrukcijām	t.m	15.0	karstajam ūdensvadam
2		Tas pats Dn40 PN10	t.m	63.0	
3		Tas pats Dn32 PN10	t.m	24.0	
4		Tas pats Dn25 PN10	t.m	95.0	
5		Tas pats Dn20 PN10	t.m	12.0	
6		Tas pats Dn15 PN10	t.m	70.0	
7		Pāreja Dn40x32/ 50x40	gab.	1/2	
8		Pāreja Dn32x25/ 32x15	gab.	1/1	
9		Pāreja Dn25x15	gab.	2	
10		Pāreja Dn20x15	gab.	2	
11		Redukcijas treļgabals Dn32-20-32	gab.	3	
12		Redukcijas treļgabals Dn32-25-32	gab.	1	
13		Redukcijas treļgabals Dn25-15-25	gab.	2	
14		Redukcijas treļgabals Dn20-15-20	gab.	1	
15		Lodveida krāns Dn15, Pn10	gab.	23	
16		Lodveida krāns Dn20, Pn10	gab.	6	
17		Lodveida krāns Dn25/32, Pn10	gab.	8/1	
18		Lodveida krāns Dn40, Pn10	gab.	2	
Dn___ - nosacītais diametrs De___ - ārējais diametrs					
ARHITEKTU BIROJS REM PRO LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904 Būvkomersanta reģ.Nr. 4627-R Raipa 8, Daugavpils, LV-5401, Latvija tāl./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv		Pasūtītājs: Daugavpils 1. arrodvīduskola Reģ. Nr. 90000030894	Pasūtījuma Nr. REM_2110		
AMATA NOSAUKUMS VĀRDS, UZVĀRDS PARAKSTS DATUMS		Daugavpils 1. arrodvīduscolas mācību korpusa renovācija Mendeļejeva ielā 1, Daugavpilī.			
		Iekārtu un materiālu specifikācija. T3, T4 ūdensvads			
		ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS NR.	RĀSĒJUMA MARKA	STADIJA	MĒROGS
Būvproj. daļas. vad.	V.Poligalova				LAPA
Izstrādāja	V.Poligalova	11.2010	OK	TP	B/M
		11.2010			12
					15