PIEZĪMES:

1. PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI skatīt lapās AVK-A-2 .. AVK-A-5.
2. Cauruļvadu augstuma atzīmes skatīt no cauruļvada centra līnijas.
3. Sistēmas augstākajos punktos uzstādāmi atgaisotāji, zemākajos punktos tukšošanas vārsti.
4. Montējot cauruļvadus ievērot minimālo kritumu 0,003 uz iztukšošanas pusi.

ARHITEKTU BIROJS REM PRO LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904 Būvkomersanta reģ.Nr. 4827-R Raiņa 9, Daugavpils, LV-5401, Latvija tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv				Pasūtītājs: Latgales Transporta un sakaru tehniskā skola Reģ. Nr. 90000729073					Pasūtījuma Nr. REM_0611
				Latgales Transporta un sakaru tehniskās skolas mācību korpusa Strādnieku ielā 16, Daugavpilī renovācija					
AMATA NOSAUKUMS	VĀRDS, UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	Izometriskā shēma.					
Izstrādāja	J. Mežsarga		04.2011.	ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS NR.	RASĒJUMA MARKA	STADIJA	MĒROGS	LAPA	LAPAS
					AVK	TP	1:200	6	