


0SS1


$I_{apsk.}$=146,61A



Marka	Šķērgriegums	Jauda, kW	Patērētājs	Telpas Nr.
NYM	5x16mm2	37,90A	1SS1 (KL3)	
NYM	5x16mm2	24,57A	2SS1 (KL4)	
			rezerve	
NYM	5x10mm2	13,35A	1SS2 (KL5)	
NYM	5x10mm2	10,25A	2SS2 (KL6)	
NYM	5x16mm2	32,56A	3SS2 (KL7)	
NYM	4x1,5mm2	0,69	apgaismojums	8,11
NYM	3x1,5mm2	0,98	apgaismojums	14,16
NYM NYM	3x1,5mm2 4x1,5mm2	1,08	tasterslēdzis apgaismojums	42,123,218,315 42,123,218,315
NYM NYM	3x1,5mm2 4x1,5mm2	0,23	tasterslēdzis apgaismojums	15,111,224,320 15,111,224,320
NYM	3x2,5mm2	1,00	iekārtu barošana	42
NYM	3x2,5mm2	1,00	kontaktligzdas	14
NYM	3x2,5mm2	1,00	kontaktligzdas	16
			rezerve	
			rezerve	
			rezerve	
			rezerve	
NYM NYM	3x1,5mm2 3x1,5mm2	0,04	UAS panelis evakuācijas apgaismojums	102 11,42,36

VS

$I_{apsk.}$=47,93A



Marka	Šķērgriegums	Jauda, kW	Patērētājs	Telpas Nr.
NYM	3x4mm2	4,71	kontaktligzdas	326
NYM	3x4mm2	4,71	kontaktligzdas	330
NYM	3x4mm2	4,71	kontaktligzdas	316
NYM	3x4mm2	4,71	kontaktligzdas	319
NYM	3x4mm2	4,71	kontaktligzdas	247
NYM	3x4mm2	4,71	kontaktligzdas	248
			REZERVE	

PIEZĪMES:

1. Sadales aizpildījumā 30% paliek rezervei perspektīviem pieslēgumiem.
2. Automātikas iekārtu pieslēgšanu (saskaņā ar tehnoloģiju) izpilda firma, kura piegāda tehnoloģiskās iekārtas.

ARHITEKTU BIROJS REM PRO LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904 Būvkomersanta reģ.Nr. 4827-R Raiņa 9, Daugavpils, LV-5401, Latvija tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv				Pasūtītājs: Latgales Transporta un sakaru tehniskā skola Reģ. Nr. 90000729073			Pasūtījuma Nr. REM_0611	
				Latgales Transporta un sakaru tehniskās skolas mācību korpusa Strādnieku ielā 16, Daugavpilī renovācija				
AMATA NOSAUKUMS	VĀRDS, UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	Strukturshēma, principiāla shēma 0SS1				
Proj. daļas vad.	M.Jaloveckis		04.2011	ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS NR.	RASĒJUMA MARKA	STADIJA	MĒROGS	LAPA	LAPAS
Izstrādāja	M.Jaloveckis		04.2011		EL	TP	1:200	5	11