

VISPĀRĪGIE DATI

- Montāžas darbi jāveic atbilstoši LVS CEN/TS 54-14 „Ugunsdrošības signalizācijas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas”.
- Uztveršanas un kontroles ierīces korpuss jāiezemē.
- Signalizācijas vadu un kabeļu instalēšanu veikt, ievērojot telpu arhitektūras īpatnības un interjeru.
- Ugunsdzēsības dūmu un siltuma signāļdevējus piestiprināt pie griestiem.
- Signalizācijas ierīču, signāļdevēju un aparatūras montāžu un elektrobarošanu veikt atbilstoši to tehniskajām pasēm un pielietošanas instrukcijām.
- Signalizācijas kontroles ierīcei elektroenerģija jāpievada caur dežūrapgaismas paneļa atsevišķo g rupu.
- Signalizācijas vadu un kabeļu savienošana un atzarošana jāizdara ar lodēšanas, presēšanas vai speciālu spaiļu palīdzību.
- Ugunsgrēka dūmu signāļdevējus (EN54-7) uzstādīt, ievērojot šādas maksimālās atstarpes:

no signāļdevēja līdz sienām - 5,25 m - telpās ar augstumu līdz 11m;

starp signāļdevējiem - 10,5 m - telpās ar augstumu līdz 11 m;
- Ugunsgrēka siltuma signāļdevējus (EN54-5 klass 1) uzstādīt, ievērojot šādas maksimālās atstarpes:

no signāļdevēja līdz sienām - 3,5 m - telpās ar augstumu līdz 8 m;

starp signāļdevējiem - 7,0 m - telpās ar augstumu līdz 8 m;
- Panelis un ugunsgrēka rokas signāļdevējus uzstādīt 1, 2-1,6 m augstumā no grīdas līmeņa.
- Izziņošanas signāļzvanus uzstādīt 2,2 m augstumā no grīdas līmeņa.
- Signalizācijas vadus un kabeļus, kas atrodas zemāk par 2,2 m no grīdas līmeņa aizsargāt ar kabeļkanālu vai vinilplasta cauruļu palīdzību.
- Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 82 p.125 - Objektos, kuru aizsardzībai nepieciešams vairāk par 10 ugunsdzēsības detektoru zonām, uzstāda uztveršanas un kontroles paneli, kas signālu par ugunsgrēku atšķir no citiem trauksmes signāliem, kā arī nodrošina tehnoloģiskā procesa, elektrotehnisko vai citu iekārtu (tajā skaitā ugunaizsardzības sistēmu) vadību.

Piezīmes: Attālumi, kas norādīti punktos 8 un 9 tika noteikti saskaņā ar LVS CEN/TS 54-14 prasībām uzstādīt:

- Siltuma detektori - ne augstāk par 8 m, ar darbības rādiusa ierobežojumu 5 m
- Dūmu detektori - ne augstāk par 11 m, ar darbības rādiusa ierobežojumu 7,5 m

Izmantotie normatīvie akti un dokumenti:

- LVS CEN/TS 54-14:2005 „Ugunsgrēka uztveršanas un ugunsgrēka signalizācijas sistēmas”,
- LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība”,
- Ministru kabineta noteikumi Nr.82 - "Ugunsdrošības noteikumi "

Šī būvprojekta UAS daļas
risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem,
kā arī citu normatīvo aktu prasībām.

Būvprojekta daļas
vadītājs

Aleksandrs Mickevičs
(vārds un uzvārds)
72-M-26/10
(sertifikāta Nr.)

(datums)

(paraksts)

"UAS" MARKAS RASĒJUMU SARAKSTS

N.P.K.	LAPAS NOSAUKUMS	MARKA
1	VISPĀRĪGIE DATI	UAS-1
2	SERTIFIKĀTS Nr.72-M-26/10	UAS-2
3	PASKAIDROJUMA RAKSTS	UAS-3
4	PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI	UAS-4
5	STRUKTŪRSHĒMA Nr1	UAS-5
6	STRUKTŪRSHĒMA Nr2	UAS-6
7	1.STĀVA UAS DEMONTĀŽA PLĀNS	UAS-7
8	3.STĀVA UAS DEMONTĀŽA PLĀNS	UAS-8
9	PAGRABSTĀVA UGUNSDROŠĪBAS SIGNALIZĀCIJAS TĪKLU PLĀNS	UAS-9
10	1. STĀVA UGUNSDROŠĪBAS SIGNALIZĀCIJAS TĪKLU PLĀNS	UAS-10
11	2. STĀVA UGUNSDROŠĪBAS SIGNALIZĀCIJAS TĪKLU PLĀNS	UAS-11
12	3. STĀVA UGUNSDROŠĪBAS SIGNALIZĀCIJAS TĪKLU PLĀNS	UAS-12
13	IEKĀRTU UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA	UAS-13
14		UAS-14
15		UAS-15
16		UAS-16
17		UAS-17

REM PRO ARHITEKTU BIROJS REM PRO LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904 Būvkomersanta reģ.Nr. 4827-R Raina 9, Daugavpils, LV-5401, Latvija tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv				Pasūtītājs: Latgales Transporta un sakaru tehniskā skola Reģ. Nr. 90000729073				Pasūtījuma Nr. REM_0611																	
				Latgales Transporta un sakaru tehniskās skolas mācību korpusa Strādnieku ielā 16, Daugavpilī renovācija																					
AMATA NOSAUKUMS				VĀRDS, UZVĀRDS				PARAKSTS				DATUMS				VISPĀRĪGIE DATI									
Būvproj. vad.				V. Kladovščikova				04.2011				ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS NR.				RASĒJUMA MARKA		STADIJA		MĒROGS		LAPA		LAPAS	
Būvproj.daļas.vad.				A.Mickevičs				04.2011								UAS		TP				1		13	
Izstrādāja				A.Mirošņiks				04.2011																	